

Otázka č. 4:

Žiadame Vás o upresnenie podľa ktorých Technických podmienok sa majú dodávať grafitové krúžky uvedené v špecifikácii:

- TY 48-20-81-89 alebo podľa
- 100-84-0001 TY27.

Štandardne dodávame grafitové krúžky podľa Technických podmienok 100-84-0001 TY27. Rozdielne Technické podmienky znamenajú rozdielny rozsah a postupy skúšok.

Zároveň Vás žiadame o potvrdenie požiadavky vykonať plný rozsah skúšok podľa TP v rozsahu (ako príklad uvádzame výber skúšok z TP):

- "провоцирующие испытание" každého krúžku
- RTG
- "контроль проникающей жидкости"

Taktiež Vás žiadame o definovanie doby skladovania grafitových krúžkov.

Odpoveď:

Dodávka grafitových krúžkov HCČ musí byť realizovaná v zmysle technických podmienok definovaných výrobcom materiálu, schválených stranou odberateľa (Slovenské elektrárne a.s. ďalej SE a.s.) a v rámci plánu kvality vybraného zariadenia tiež dozorným orgánom (Úrad jadrového dozoru SR, ďalej ÚJD). Dodávateľia, ktorí už realizovali dodávky predmetných komponentov pre SE a.s. v minulosti, môžu postupovať v zmysle už schválených technických podmienok.

Požadovaný rozsah skúšok :

- Pasport skúšok s uvedením základného materiálu hustoty, pevnosť v tlaku a pórovitosti ;
- Hydraulická tlaková skúška každého krúžku na skúšobnom stende ;
- Kapilárna skúška prenikajúcou kvapalinou ;
- RTG ;
- výkres polotovaru ;
- výkres grafitového krúžku ;

Ďalej všeobecne platí :

Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú definované vo Vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 v prílohe č. 7 (bod I definuje, čo musia obsahovať technické podmienky) ;

Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu vybraných zariadení sú uvedené v prílohe č. 8, Vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 ;

Doba skladovania grafitových komponentov bude akceptovaná v zmysle odporúčaní a štandardov výrobcu