

Zákazka: Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických a SKR zariadeniach v závodoch Atómové elektrárne Bohunice a Atómové elektrárne Mochovce

Označenie oznámení:

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 157-451330 - 17.08.2022 (17/08/2022)
Číslo oznámenia vo Vestníku: 37791- MRS (Vestník č. 183/2022 18/08/2022)

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č.3

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením na predmet zákazky „Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických a SKR zariadeniach v závodoch Atómové elektrárne Bohunice a Atómové elektrárne Mochovce“, číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 157-451330 - 17.08.2022 (17/08/2022), Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) poskytujeme odpoveď.

Otázky záujemcu

Otázka č. 1:

Súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti napísané nasledovné:
bod 3.1.3

Expert č. 1 Revízny technik (minimálne 20 osôb)

Expert č. 2: Revízny technik s kvalifikáciou pre výbušné prostredie (minimálne 4 osoby)

Expert č. 3: Revízny technik s kvalifikáciou horolezec pre OPaOS elektrickej inštalácie a bleskozvodov na výškových objektoch a vo vnútorných objektoch pri výškových prácach s použitým horolezeckej techniky (minimálne 2 osoby)

Expert č. 4: Koordinačný pracovník (2 osoby)

Je možné, aby jedna osoba (1 človek/expert) spĺňal podmienku pre napr. Expert č. 1 a Expert č. 2 súčasne? Teda mohli by sme preukázať splnenie podmienok jednou osobou pre Expertu č. 1 a aj pre Expertu č. 2?

Alebo je potrebné brať počty expertov kumulatívne a teda 20 + 4 + 2 + 2 osoby = 28 rôznych osôb?

Odpoveď obstarávateľa:

- Základnou podmienkou je dodržať počet minimálne 20 RT (expert č. 1) - čiže všetci sú RT a vlastní osvedčenie minimálne v rozsahu E2.
- **Expert č. 1 môže byť zároveň expertom č.2 a expertom č.3**
- Expert č. 4 je koordinačný pracovník a jeho úlohou je riadenie činností vzhľadom na väzby a požiadavky objednávateľa

Otázka č. 2:

Ďalej by sme sa chceli spýtať, v Technickej špecifikácii je v bode 4.2 napísané nasledovné:
Zhotoviteľ zabezpečí:

- dostupnosť kapacitného zabezpečenia minimálne 12RT spoločne pre lokalitu EBO34 a EMO12, z toho minimálne 10RT so zdravotnou spôsobilosťou k vstupu do kontrolovaného pásma, 6RT s osvedčením E1, 2RT s kvalifikáciou pre výbušné prostredie - osvedčenie B,

- dostupnosť kapacitného zabezpečenia minimálne 18RT spoločne pre lokalitu EMO34, z toho minimálne 15RT so zdravotnou spôsobilosťou k vstupu do kontrolovaného pásma, 8RT s osvedčením E1, 2RT s kvalifikáciou pre výbušné prostredie - osvedčenie B,

Máme tieto počty brať kumulatívne a teda 12 + 18 rev. technikov = 30 osôb súčasne?

Alebo je možné aby RT boli dostupní pre obe lokality jadrových elektrární a budú sa presúvať podľa potreby.

Odpoveď obstarávateľa:

Konečný počet RT je stanovený na 30 pracovníkov pre všetky lokality EBO, EMO12, MO34.

Vzhľadom na rozdielnosť v zaradení elektrických a SKR zariadení medzi EBO, EMO12 a MO34, kde na MO34 je väčšina zariadení zaradená pod interval 1R a z tohto dôvodu je požadovaný i vyšší počet RT.