



Vysvetlenie č. 3

Predmet zákazky: Modifikácia v uzle tepelných výmenníkov DG 1 – 6 SE EBO_ IPR B22027

Číslo: 2024/13800

Postup: Rokovacie konanie so zverejnením

Označenie vo VVO: 22403-MRT

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k súťaži na predmet zákazky „**Modifikácia v uzle tepelných výmenníkov DG 1 – 6 SE EBO_ IPR B22027**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2024 pod značkou 22403-MRT zo dňa 09.09.2024, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytujeme odpoveď:

Otázka č. 14:

O aké existujúce riešenie sa jedná? (viď. otázka a odpoveď č. 3)

Odpoveď č. 14:

Jedná sa o existujúce a overené riešenie na elektrárňach typu VVER.

Otázka č. 15:

V TŠ sa uvádza požiadavka na rozoberateľné doskové výmenníky. Aká je požiadavka k novým armatúram - prírubový spoj alebo zvarový spoj?

Odpoveď č. 15:

Zvarový spoj.

Otázka č. 16:

Súčasný popis zariadenia je nedostatočný. Akú hlavnú funkciu zabezpečuje 3cestný ventil na chladenom médiom u každého rúrkového výmenníka?

Odpoveď č. 16:

Zabezpečuje termoregulačnú funkciu.

Otázka č. 17:

V TŠ v kapitole 4 sa uvádza, že riešenie diela musí byť plne kompatibilné s rozmermi ale aj s hmotnosťou súčasného technického stavu - preto otázka, z akého dôvodu popisujete, že nové zariadenia "doskové výmenníky a príslušné zariadenia" budú mať vyššiu hmotnosť?

Odpoveď č. 17:

Bez ohľadu na nižšiu alebo vyššiu hmotnosť zariadení, musí byť vypracovaný statický a seizmický posudok, a bude potrebné ho zabezpečiť v rámci plnenia.

**Otázka č. 18**

Dobrý deň,

viete mi prosím poskytnúť JE/NA-222.01.03?

je to uvedené v kalkulácii ceny v riadku č. 2 (Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie komplet pre všetky diela).

Odpoveď č. 18

Podľa bodu 5.2 Technickej špecifikácie bude odovzdaná víťaznému uchádzačovi kompletná dostupná prevádzková dokumentácia a STD potrebnú na vypracovanie realizačnej dokumentácie.

Predmetnú smernicu vieme poskytnúť záujemcom po predložení NDA – Zmluvy o zachovaní mlčanlivosti.

V Jaslovských Bohuniciach dňa: 7.10.2024

Linda Bajgartová
Strategický nákupca