

Evidenční číslo

CV 0124 / JTD

SoTD v SE VE 062

Běž. číslo	Kód dr. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Police	Kód dok.	Poznámka a. obj. přísp.
9			9	Příruba Js200; Jt10/	ČSN 131223.0				9,7			1		
9			396	Šroub M20x70	ČSN 021101.10				0,22			2		
9			396	Matice M20	ČSN 021401.00				0,06			3		
9			36	Js200; Jt16/1 Těsnicí kroužek	ČSN 131555.01				0,08			4		
9			9	Tr. oblouk K 219	HN 425760.1				15,2			5		
9			9	Js200; Jt16/1 Zpětná klapka	L 20117-516				95			6		9 761-9296
9			9	Js200; Jt16/1 Šoupátko	S 15111-516				134			7		bez obtoku 9 761-9296
9			18	Příruba Js200; Jt16/1	ČSN 131224.0				11,2			8		
5			9	Tr 219x6-1600	ČSN 425715.01	11353.0		001	50	51		9		
5			44	Tr 324x8-5000	ČSN 425715.01	11353.0		001	290	292		10		
9			696	Šroub M20x80	ČSN 021101.10				0,24			11		

Číslo výkresu sest.	DVTU 8767-831		Kód dok.	4	Poznámka	Celk. čistá váha kg 44000,-			
Název výrobku			Počet provedení		Vyhotovil Musil	9.8.1978	C. snímku		
Heslo					Přezkoušel <i>Y. M. M.</i>				
Zak. čís.					Norm. ref. <i>Neatkon</i>				
Ref. zak. čís./telefon					Výr. projedn.	Schválil <i>K. M. M.</i>	C. transp.		
B. č. od-do					Dneš 7. října 1978				
Lístů celk.					Typ	Skup.	St. kus	N. kus	
Líst					Název				
						POTRUBÍ CHLADICÍ VODY - PŘÍVOD			
						80 VTU 8767 - 831			
						Počet listů 11			
						List 1			

Bd. číslo	Kód dr. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál koncový Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Police	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		696	Matice M20	ČSN 021401.00				0,06			12		
	5		58	2x380x380 Těsnění 370/326	ČSN 029021	It 01			0,1	0,5		13		
	9		86	Příruba Js300; Jt10/1	ČSN 131223.0				14,6			14		
	5		14	P1 30-450x450 Příruba Js300; Jt10/1	ČSN 425310.11	11375.1		001	30		4 131324-032	15		
	5		14	Obložek Js300; Jt10/1 Obložek Js300; Jt40/1	ČSN 132650 Skupina				26 40,8		3 132660-050	16		2 rozřezat 9 761
	9		2	Js300; Jt10/1 Šoupátko	S 15111-610				241,-			17		9 761-9296
	5		20	U 10-4000	ČSN 425570			001	42			18		rozřezat
	5		80	ø 16-980 Trmen	ČSN 425510.10	11500.0		001	1,2		4 VTU 1176 - 434	19		
	9		160	Matice M16	ČSN 021401.20				0,03			20		
	5		2	Tr 273x6,5-4000	ČSN 425715.01	11351.0		001	170	171		21		rozřezat
	9		1296	Šroub M20x70	ČSN 021101.10				0,22			22		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil <i>Mysil</i>	10.8.1978	C. snímku	Změna
Heslo			Přezkoušel <i>Janek</i>			
Zak. čís.			Norm. ref.			
			Vyr. projedn.	Schválil	Č. transp.	Datum
				Dne		Podpis
			Typ	Skup.	St. kus	N. kus
Ref. zak. čis./telefon		B. č. od-do	Název		80 VTU 8767 - 831	
Listů celk.		List	POTRUBÍ CHLADICÍ VODY - PŘÍVOD		Počet listů	List 2

Číslo	Stav	Klas. pro zakázku	Posled. kód	Roční název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dotr.	Poznámka a obj. předp.
9			1296	Matice M20	ČSN 021401.00				0,06			23		
5			108	2x250x250 Těsnění 320/275	ČSN 029021	It 01			0,09	0,4		24		
9			108	Js250; Jt10/1 Přímka	ČSN 131223.0				11,9			25		
8			36	Oblouk Js250; Jt10/1 Oblouk Js250; Jt 40/1	ČSN 132690 Skupina				19,2 26		3 132660-049	26	9-761	
9			36	Js250; Jt10/1 Šoupátko	S 15111-510				195			27	9-761	
9			6	A 0/50°C x 100 Teploměr	ČSN 258112.3				0,4			28	9-761	
9			6	21x27 Těsnicí kroužek	ČSN 029312.2							29		
9			6	Návarok M20x1,5	PN 021973				0,1			30		
			6	Js300-Js200 Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 242	31		
5			18	Tr. oblouk K 219	HN 425760.2			001	15,1	15,2		32	6 ks rozřezat	
5			22	Tr 219x6-5000	ČSN 425715.01	11353.0		001	157	158		33	rozřezat	

Číslo výkresu sest.	Kód dok.	Poznámka	Celk. čistá váha kg	
Název výrobku	Počet provedení	Vyhotovil: Musil	Č. snímku	Změna
Heslo		Průzkoušel: Y. de m. e.	Č. transp.	
Zak. čís.		Norm. ref.		
		Výr. projedn.	Schválil	Datum
			Dne	
Ref. zak. čís./telefon	B.č. od-do	Typ	Skup.	St. kus
		Název		
		POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY - PŘÍVOD		Počet listů 11
		80 VTU 8767 - 831		

Baz. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro rozložku	Počet kusů	Rozměr Název	Položka	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tl. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		240	Šroub M20x70	ČSN 021101.10				0,22			34		
	9		240	Matice M20	ČSN 021401.00				0,06			35		
	9		30	Js200; Jt16/I Těsnící kroužek	ČSN 131555.01	It 01			0,08			36		
	9		54	Js200; Jt10/I Příruba	ČSN 131223.0				9,7			37		
	5		20	Tr. 89x3,5-5000	ČSN 425715.01	11353.0		001	36	37		38		Rozřezat
	9		48	Tr. oblouk K 89	HN 425760.2				1,4			39		
	9		288	Šroub M16x60	ČSN 021101.10				0,11			40		
	9		288	Matice M16	ČSN 021401.20				0,03			41		
	9		72	Js80; Jt10/I Těsnící kroužek	ČSN 131557.01				0,02			42		
	9		72	Js80; Jt16/I Příruba	ČSN 131224.0				4,08			43		
	9		24	Js80; Jt10 Šoupátko	S 15111-610				30			44	9	761-9296

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Musil	C. snímku	Změna	
Heslo			Průzkoušel		Datum	Podpis
Zak. čís.			Norm. ref.		Index změny	
			Výr. projedn.	Schválil	C. transp.	
			Dne			
Ref. zak. čís./telefon		B. č. od-do	Typ		Skup.	St. kus
			Název			N. kus
			POTRUBÍ CHLADICÍ VODY - PŘÍVOD		80 VTU B767 + B31	
Lístů celk.		Líst	Počet listů 11		Líst 4	

BAE číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obl. předp.
			6	Js200 - Js150	Skupina						4 VTU 7225 - 238	45		
			6	Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 228	46		
			6	Js80 - Js65	Skupina							47		rozřezat
	5		18	Tr 76x3-5000	ČSN 425715.01	11353.0		001	26	27				
			6	Js65 - Js40	Skupina						4 VTU 7225 - 225	48		
			360	Přechodka	Skupina				0,11			49		
	9		360	Šroub M16x55	ČSN 021101.10				0,03			50		
	9		360	Matice M16	ČSN 021401.20				0,01			51		
	9		90	Js40; Jt40/1	ČSN 131557.01				2,13			52		
	9		120	Jásníci kroužek	ČSN 131224.0							53		
	9		120	Js40; Jt16/1	ČSN 131224.0							54		
	5		36	Příruba	ČSN 425715.01	11353.1		001	12,8	13		55		9 761-9296
	9		180	Tr. oblouk K 44,5	HN 425760.2				0,27					
	9		30	Js40; Jt10	S 15111-610				13,5					
				Šoupátko										

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka	Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil <i>M. S. I.</i>	Č. snímku	Změna
Heslo			Přezkoušel <i>g. u. u. l.</i>		
Zak. čís.			Norm. ref.	Č. transp.	
Ref. zak. čís./telefon		B. č. od-do	Vyr. projedn.	Schválil	Datum
Listů celk.		List	Dne	Skup.	Podpis
			Typ	St. kus	N. kus
			Název	80 VTU 8767 - 031	
			POTRUBÍ CHLADÍČÍ VODY - PŘÍVOD	Počet listů 110	List 5

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Poslce	Kód dok.	Poznámka z obl. předp.
			6	Js40 - Js25 Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 221	56		
	9		12	Js40 Proudovnak	Č. 320 400				18,5			57		9 761-
	5		40	Tr 57x3-5000	ČSN 425715.01	11353.0		001	19,5	20		58		rozřezat
	9		180	Tr. oblouk K 57	HN 425760.2				0,48			59		
	9		360	Šroub M16x60	ČSN 021101.10				0,11			60		
	9		360	Matice M16	ČSN 021401.20				0,03			61		
	9		90	Js50; Jt40/1 Těsnicí kroužek	ČSN 131557.01				0,02			62		
	9		24	Js50; Jt16/1 Příruba	ČSN 131224.0				2,79			63		
	9		18	Js50; Jt10 Šoupátko	S 15111-610				16			64		9 761-
	9		70	Tr. oblouk K 76	HN 425760.2				0,85			65		
	9		66	Js65; Jt16/1 Příruba	ČSN 131224.0				3,34			66		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka	Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil: Musil	C. snímku	Změna
Heslo			Přezkoušel: Jachul		
Zak. čís.			Norm. ref.		
			Výr. projedn.	Schválil	C. transp.
				Dne	
			Typ	Skup.	St. kus
			Název	N. kus	
Ref. zak. čís./telefon		B. č. od-do	POTRUBÍ CHLADICÍ VODY - PŘÍVOD		80 VTU 8767 - 831
Listů celk.		List	Počet listů 110		List 6

Baz. číslo	Kód dr. Su.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Poslce	Kód dok.	Poznámka z obl. předp.
	9		220	Šroub M16x60	ČSN 021101.10				0,11			67		
	9		220	Matice M16	ČSN 021401.20				0,03			68		
	9		50	Js65 Jt40/I Těsnicí kroužek	ČSN 131557.01				0,02			69		
	9		12	Js65; Jt10 Šoupátko	S 15111-610				21			70		9 761-
			6	Okružní potrubí	Skupina						2 VTU 8767 - 834	71		4
			3	Js150 - Js100 Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 233	72		
			3	Js 100 - Js65 Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 229	73		Upr. na Js50
			6	Js50 - Js40 Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 224	74		
	9		12	Js50 Proudovžnak	Č. 320-500				22			75		9 761-
	5		12	Tr 159x4,5-5000	ČSN 425715.01	11353.0		001	85	86		76		
	9		72	Tr. oblouk K 159	HN 425760.1				6,06			77		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení		Vyhotoval Masil		Č. snímku	
Heslo				Přezkoušel <i>Janek</i>			
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.	
Ref. zak. čís./telefon		B. č. od-do		Výř. projedn.		Dne	
Listů celk.		List		Typ		Skup.	
				Schválil		St. kus	
				Dne		N. kus	
				Název		80 VTU 8767 - 831	
				POTRUBÍ CHLADICÍ VODY - PŘÍVOD		Počet listů	
						List 7	

Běž. číslo	Kód dr. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Poslce	Kód dok.	Poznámka č. obl. předp.
9			336	Šroub M20x70	ČSN 021101.10				0,22			78		
9			336	Matice M20	ČSN 021401.00				0,06			79		
9			42	Js150 Jt16/I	ČSN 131555.01				0,07			80		
				Těsnicí kroužek										
9			36	Js150; Jt16/I	ČSN 131224.0				8,24			81		
				Příruba										
9			18	Js150; Jt 10	S 15 111 - 610				68			82		9 761-
				Šoupátko										
			6	Okružní potrubí	Skupina						2 VTU 8767 - 835	83	4	
			6	Okružní potrubí	Skupina						2 VTU 8767 - 833	84	4	
			6	Okružní potrubí	Skupina						2 VTU 8767 - 836	85	4	
			6	Js65 - Js50										
				Přechodka	Skupina						4 VTU 7225 - 226	86		
9			30	Trmen 225	PN 130629				0,43			87		
9			60	Matice M10	ČSN 021401.20				0,01			88		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka	Celk. čistá váha kg	
Název výrobku	Počet provedení	Vyhotovil	Č. snímku	Změna	Datum
Heslo		Průzkoušel	Č. transp.		
Zak. čís.		Norm. ref.			
		Výr. projedn.	Schválil		
			Dne		
Ref. zak. čís./telefon	B. č. od-do	Typ	Skup.	St. kus	N. kus
		Název			
		POTRUBÍ CHLADICÍ VODY - PŘÍVOD		80 VTU 8767 - 831	
				Počet listů	List 8

Běž. číslo	Kód dr. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		6	Js 65 Proudznak	Č. 320 650				31			99		9 761-
	9		12	Js 40; Jt 40 Zpětná klapka	L 10 117 - 540				12			100		9 761-
	9		9	0,63 - 6,3 kp/cm ² Regulátor tlaku	JK 405612056001				1,1			101		9 761-
	5		3	P1 8 - 100 x 500	ČSN 425310.11	11373.0		001	3			102		
	9		6	Kotva 30 x 100	PN 022610				0,11			103		
	9		27	Šroub M 5 x 16	ČSN 021103.20							104		
	5		9	Ø 30 - 46 Vsuvka	ČSN 425510.10	11500.0		001	0,17		5 VTU 3180 - 098	105		
	9		9	Ventil	ČSN 137517.5				0,75			106		
	9		27	Těsnění 20	ČSN 137540.1							107		
	9		9	Připojka M 20 x 1,5	ČSN 137520.1				0,09			108		
	9		9	M 20 x 1,5 levý Nástavec	ČSN 137528.1				0,16			109		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg			
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Musil		Č. snímku	Změna Datum Podpis Index změny		
Heslo			Prozkoušel					
Zak. čís.			Norm. ref.					
			Výt. projedn.	Schválil Dne	Č. transp.			
Ref. zak. čís./telefon		B. č. od-do			Typ	Škup.	St. kus	N. kus
					Název	80 VTU 8767 - 831		
		Lístů celk.	Líst	POTRUBÍ CHLADICÍ VODY- PŘÍVOD.		Počet listů 11		
						List 10		

Běž. číslo	Kód d. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Police	Kód dok.	Poznámka a. obj. předp.
5			9	Tr 1/2" - 4000	ČSN 425710.0	10004.0		001	5	5		110		
9			9	Šroubení Js 1/2"	ČSN 138260.0				0,2			111		
9			9	Kroužek Js 1/2"	ČSN 029309.0							112		
9			27	Koleně Js 1/2"	ČSN 138205.0				0,08			113		
9			9	Návarak G 1/2"	PN 021972				0,1			114		
				Elektroda E44.83		ČSN055027.0								
9			12	Příruba Js 40;Jt 40/1	ČSN 131233.0				2,12			115		
				Potr. chl. d. vody							1 VTU 8767-832		4	
9				Barva Q 2106	TPD 1-194-62									2 x 600 m ²
9				Ředidlo S 6006	PN 01 -077-71									
9			1	Konz. vazelina L	ČSN 657131				5					

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg			
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Musil		C. snímku	Změna Datum Podpis Index změny		
Haslo			Přezkoušel					
Zak. čís.			Norm. ref.		C. transp.			
			Výr. projedn.	Schválil				
				Dne				
			Typ	Skup.	St. kus	N. kus		
Ref. zak. Zís./telefon		B. č. od-do			Název POTRUBÍ CHLADICÍ VODY- PŘÍVOD		80 VTU 8767 - 831	
Lístů celk.		Líst			Počet listů 11		List 11	