

		Účel technickej špecifikácie / <i>Scope of the Technical Specification</i> Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup	
Číslo dokumentu / <i>Document no.</i>			Počet strán <i>No. of pages</i>
Názov projektu <i>Project name</i>			Security Index <i>Stupeň utajenia</i> CITLIVÉ
Rev no.	Popis revízie technickej špecifikácie / <i>Description of Revisions to the technical specification</i>		
00			

	Power Plant Name blok/Unit	Číslo dokumentu Document no.
	Purchase Technical Specification	REV. 00
		Strana Sheet 2 z of 2

2. VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

2.1. Cieľ a účel predmetu plnenia

Vykonanie predpísaných kontrol a skúšok SHZ na 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce podľa Vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. a Vyhlášky MV SR č. 169/ 2006 Z. z. a vykonávanie korektívnej údržby uvedených SHZ s cieľom dodržania požiadaviek legislatívy a zabezpečenia prevádzkyschopnosti celého zariadenia SHZ, a to pre nasledovné DPS:

- 3.57.01 a 4.57.01 – SHZ na vodnú hmlu (SGF, SGD)**
- 3.57.02 a 4.57.02 – SHZ vonkajších transformátorov 3. a 4. bloku**
- 3.57.03 a 4.57.03 – SHZ penových zásobníkov mazacieho oleja turbín 3. a 4. bloku**
- 3.57.04 – SHZ CO2 pre sklad radioaktívneho odpadu**
- 3.57.05 a 4.57.05 – SHZ plynové FM200 paluba HCČ 3. a 4. bloku**
- 3.57.06 a 4.57.06 – SHZ DGS pre 3. a 4. blok**
- 3.57.07 a 4.57.07 – SHZ vodná clona 3. a 4. bloku**
- 3.57.08 a 4.57.08 – Stabilné hasiace zariadenia – SKR a elektročasť v dotknutej časti**

3. ROZSAH PLNENIA

3.1. Rozsah plnenia

Predmetom obstarávania je vykonanie požadovaných kontrol, preventívnej, korektívnej údržby a skúšok SHZ v prípade požiaru a možnej predikcie požiaru v zmysle platných legislatívnych požiadaviek.

Kompletná Technická špecifikácia spolu s prílohami bude zverejnená len záujemcom, ktorí predložia podpísanú „Zmluvu o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii“ podľa bodu 5.1.1 Súťažných podkladov.